



第BVJ-PA16-001号(変更1)


建築技術性能証明書

常盤工業株式会社 様
青木あすなろ建設株式会社 様

平成29年10月5日付けで建築技術性能証明の申請があった下記の件について、性能証明委員会(委員長:榎谷榮次 関東学院大学名誉教授)において慎重審議の結果、別紙建築技術性能証明報告書のとおり構造安全性能が確保されていることを証明します。

平成30年3月19日

ビューローベリタスジャパン株式会社
代表取締役 佐々木 泰介



記

1. 件名

一般名称 : 建築基準法改正に伴い水平震度2. 2G対応の耐震天井
固有名称 : 安震天井TEC工法「落ちない君」

2. 性能証明事項

「天井耐震TEC工法設計・施工指針」に示される適用範囲、使用材料、構造方法、許容応力度設計および施工品質管理についての妥当性の確認を行った。

(第BVJ-PA16-001号(平成28年10月13日)として性能証明書を発行しているが吊り長さの適用範囲の追加に伴い耐震性能等の再評価を行った。)

3. 証明書の有効期限

5年間(平成35年3月18日まで)